

## Summary of Collector Test Data - Solar KEYMARK

Registernummer: 011-7S737 A

### Anlage zum Zertifikat für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung nach DIN EN 12976

#### Zertifikatsinhaber

Firma: SAMMLER solar s.a.

Straße: 18 Chiou str.

PLZ/Ort: GR-19300 Athens

**Produktbezeichnung:** Thermosiphon-Anlage

**Typ:** SAMMLER A125

**Prüflaboratorium:** Institut für Solartechnik SPF

Straße: Oberseestrasse 10

PLZ/Ort: CH-8640 Rapperswil

**Prüfbericht:**

Bericht-Nr.: S120ENe

vom: 25.03.2009

#### Kollektor:

Typ: ARIS2003 Länge: 2032 mm

Bauart: Flachkollektor Breite: 1031 mm

Bruttofläche: 2.095 m<sup>2</sup> Höhe: 93 mm

Aperturfläche: 1.905 m<sup>2</sup> Zul. Wärmeträger: Wasser-Glycol

Gewicht: 40.0 kg **Registernummer:** 011-7S493 F

#### Speicher:

Typ: S120 Länge: 1020 mm

Bauart: Speicher horizontal Durchmesser: 502 mm

Nenninhalt: 115 Liter Zul. Betriebstemperatur: 95 °C

Wärmedämmung: Polyurethan Zul. Betriebsüberdruck: 6 bar

Wasserseitiger  
Korrosionsschutz: Emailliert,  
Mg-Opferanode Wärmeübertrager:

Elektrische  
Widerstandsheizung: Nicht vorhanden kW

- Kollektorkreis: Mantelwärmeübertrager

- Nachheizkreis: Nicht vorhanden

#### Regler: Wird nicht benötigt

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Regelfunktionen: \_\_\_\_\_

Zusatzfunktionen: \_\_\_\_\_

Empfohlene Einstellwerte:

- Ein- / Ausschalttemperatur-  
differenz Kollektorkreis: \_\_\_\_\_ K

- Solltemperatur /  
Hysterese Nachheizung. \_\_\_\_\_ °C

- Volumenstrom Kollektorkreis: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h

#### Wärmeträgerfluid Solarkreislauf:

Art: Wasser-Propylenglycol

**Summary of Collector Test Data - Solar KEYMARK**

Registernummer: 011-7S737 A

**Anlage zum Zertifikat für Solaranlagen zur  
Trinkwassererwärmung nach DIN EN 12976****Ertragsvorhersage für den Standort Würzburg:**

<b>Indikatoren für die Leistung von Solaranlagen ohne Zusatzheizung und von solaren Vorwärmanlagen auf jährlicher Grundlage für den Standort Würzburg</b>				
<b>Tägl. Entnahmemenge</b> Liter/Tag	<b>Q<sub>d</sub></b> MJ	<b>Q<sub>L</sub></b> MJ	<b>f<sub>sol</sub></b> %	<b>Q<sub>par</sub></b> MJ
50	2677	1218	45.5	0
80	4289	1510	35.2	0
110	5897	1610	27.3	0
140	7506	1651	22.0	0

**Referenzbedingungen für die Ertragsvorhersage nach DIN EN 12976-2**

Kollektorausrichtung: Süd, Anstellwinkel 45°  
 Wetterdaten: Testreferenzjahr Würzburg (geographische Breite 49,8 °N)  
 Warmwasserbedarf: 80 Liter / Tag  
 Entnahmen: 6 h nach dem solaren Mittag; 100 %  
 Jahreszeitabhängige Kaltwassertemperatur: 10 °C ± 3 K  
 Warmwassertemperatur: 45 °C  
 Speicherumgebungstemperatur: 15 °C

**Kenngrößen zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit**

Solarer Deckungsanteil in %:  $f_{sol} = \frac{Q_L}{Q_d}$

Q<sub>L</sub>: Von der solaren Heizungsanlage gelieferte Nutzwärmemenge (Last)

Q<sub>d</sub>: Wärmebedarf

Maßgaben des Prüflaboratoriums:



Dipl.-Ing. Carlo Vassella  
 Institut für Solartechnik SPF  
 CH-8640 Rapperswil

Rapperswil, 01.04.2009

Stempel und Unterschrift Prüflaboratorium