



Kollektorertrags-Datenblatt

Ausstellungsdatum
 Date of issue 27.04.2016

Collector output data sheet

Labelinhaber

ALTECH GmbH

Label holder

Reg.-Nr. Solar KEYMARK Zertifikat

011-7S2578 F

Registration No. Solar KEYMARK certificate

Typbezeichnung Type designation	EUROTHERM 4.0		
Bruttokollektorfläche Gross area	2,32 m²		
50 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors/ output class of collector	A+++	A+++	AA
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls/ annual collector output per module kWh	1026	1105	1990
Bruttowärmeerträge pro m ² / annual collector output per m ² kWh	442	476	858
Jahreswirkungsgrad des Kollektors/ annual efficiency of collector ha	38%	38%	49%
75 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors/ output class of collector	A	A	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls/ annual collector output per module kWh	625	664	1304
Bruttowärmeerträge pro m ² / annual collector output per m ² kWh	269	286	562
Jahreswirkungsgrad des Kollektors/ annual efficiency of collector ha	23%	23%	32%