

Genau. Richtig.

D A T E N B L A T T

D A T A S H E E T

Register-Nr. **5S222**
 Reg. No.

Automatische und halbautomatische Ventile für Öl nach DIN EN ISO 23553-1

Safety and control devices for oil DIN EN ISO 23553-1

Zertifikatinhaber: Certificate Holder:		DANFOSS A/S	
Straße, Hausnummer: Street, number:		Nordborgvej 81	
PLZ / Ort: Postal code / City:		6430 Nordborg	
Land: Country:		DK - Dänemark	
Typ/Modell: Type/model:		Sicherheitseinrichtung Typ NC mit Ölpumpe Typ BFP Safety device type NC in oil pump type BFP solenoid	
Bauart: Type of construction:		Automatisches Absperrventil für flüssige Brennstoffe mit Magnetantrieb Automatic valve for liquid fuels with solenoid actuator	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sicherheitsabsperreinrichtung Safety devices	<input type="checkbox"/>	Schnellschlussvorrichtung Automatic quick acting shut-off device
Medium Heizöl: Medium heating oil:			
<input checked="" type="checkbox"/>	EL - Extra Leicht ; BIO10 - Bio100, Biodiesel B100 ; according EN51603-1/-6/-8 Extra light oil	<input type="checkbox"/>	M - Mittel Oil medium
<input type="checkbox"/>	S - Schwer Heavy fuel oil	<input checked="" type="checkbox"/>	Öle nicht nach DIN 51603 ; EN15940 / EN14214 (Bio100) Oil not according DIN 51603
Anschlüsse: Circuit Points:			
Eingang: Inlet:		DN	Ausgang: Outlet:
		G 1/4	DN
			G 1/8
Technische Daten: Technical data:			
Nenndruck PN: Rated pressure:		25 bar	zulässiger Betriebsüberdruck: max allowable working:
			30 bar
zulässige Umgebungstemperatur: max allowable ambience temperature:		70 °C	zulässige Mediumtemperatur: max allowable medium temperature:
			70 °C
Öffnungsdauer: Open time:		<1 sek	Schließzeit: Closing time:
			<1 sek
Antrieb direkt gesteuert: Power unit directly controlled:		<input checked="" type="checkbox"/>	Antrieb mit Steuerventil: Power unit with controle valve:
			<input type="checkbox"/>
Prüfbericht Nr.: Test report No:		968/FSP 2208.00/21 968/FSP 2208.01/23	
Köln / 13.07.2023		TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln	
Ort / Datum Place / date		Stempel des Prüflaboratoriums / Unterschrift Stamp test laboratory / signature	