



Kollektorertrags-Datenblatt

Collector output data sheet

Labelinhaber

Label holder

Reg.-Nr. Solar KEYMARK Zertifikat

Registration No. Solar KEYMARK certificate

Ausstellungsdatum

Date of issue

24.04.21

AKOTEC Produktionsgesellschaft mbH

011-7S660 R

Typbezeichnung Type designation	Weiser Protect 1000		
Bruttokollektorfläche Gross area	1,61 m²		
50 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A++	A++	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	644	693	1141
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	400	430	709
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	34%	35%	40%
75 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A+	A+	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	496	528	917
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	308	328	570
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	26%	26%	32%

Typbezeichnung Type designation	Weiser Protect 2000		
Bruttokollektorfläche Gross area	3,23 m²		
50 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A++	A++	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	1293	1391	2289
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	400	431	709
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	34%	35%	40%
75 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A+	A+	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	995	1060	1841
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	308	328	570
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	26%	26%	32%



Kollektorertrags-Datenblatt

Collector output data sheet

Labelinhaber

Label holder

Reg.-Nr. Solar KEYMARK Zertifikat

Registration No. Solar KEYMARK certificate

Ausstellungsdatum

Date of issue

24.04.21

AKOTEC Produktionsgesellschaft mbH

011-7S660 R

Typbezeichnung Type designation	Weiser Protect 3000		
Bruttokollektorfläche Gross area	4,85 m²		
50 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A++	A++	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	1941	2089	3437
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	400	431	709
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	34%	35%	40%
75 °C	Stockholm	Würzburg	Athens
Ertragsklasse des Kollektors Output class of collector	A+	A+	A+++
Bruttowärmeerträge des Kollektormoduls [kWh] Annual collector output per module [kWh]	1494	1591	2764
Bruttowärmeerträge pro m ² [kWh] Annual collector output per m ² [kWh]	308	328	570
Jahreswirkungsgrad des Kollektors Annual efficiency of collector	26%	26%	32%